



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**COMANDO VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA**

Ufficio Prevenzione Incendi

Prat.86595
Rif Protvvf 20579 del 11/07/2023
Rif .SUAP FASC.65/2023 PROT 29952 DEL
11/07/2023

Spett. **COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO**
Corso Italia 74 –
40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Pec : comune.persiceto@cert.provincia.bo.it .

Oggetto: STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DLGS. 38/2021, PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA NUOVA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA "GYM CENTER GIULIO MORSELLI" NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO – PROPONENTE: "SOCIETA' GINNASTICA PERSICETANA" (mandataria) con sede in Via Castelfranco 16/B a San Giovanni in Persiceto CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE IN FORMA SIMULTANEA ED IN MODALITA' SINCRONA

In riferimento alle nota dell' 11/07/2023 prot.29952/2023, si rappresenta, al fine di essere acquisito nel verbale della Conferenza di Servizi, che nella documentazione trasmessa non risulta esserci alcuna istanza relativa alle procedure di prevenzione incendi.

Al riguardo si segnala inoltre che nel caso in cui sia previsto l'esercizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, dovranno essere attivate le procedure di cui agli art. 3 e/o 4 dello stesso DPR, secondo le modalità individuate nel D.M. 7 agosto 2012.

MM

*p. IL COMANDANTE
(TURTURICI)*

*Il Funzionario incaricato
Dott.Ing. Andrea Mauro*

(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)