

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0094937

DATA: 05/09/2023

OGGETTO: (VS PROT. 0036736/2023) CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE-STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DLGS. 38/2021, PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA NUOVA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA "GYM CENTER GIULIO MORSELLI" NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO-PROPONENTE: "SOCIETA' GINNASTICA PERSICETANA" CON SEDE IN VIA CASTELFRANCO 16/B A SAN GIOVANNI IN PERSICETO-CONTRIBUTO AUSL (ns. prat. Avelco 211/2023 )

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Anna Ciavarella

CLASSIFICAZIONI:

- [01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0094937_2023_Lettera_firmata.pdf:	Ciavarella Anna	2E1FFFDBC49A83A9EBB43699F15E91F2 50E6AF559EA5892971D71729B2224157



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento di Sanità Pubblica  
UO Igiene e Sanità Pubblica degli Ambienti di Vita (SC)

Comune di San Giovanni in Persiceto  
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: (VS PROT. 0036736/2023) CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE- STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DLGS. 38/2021, PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA NUOVA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA "GYM CENTER GIULIO MORSELLI" NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO-PROPONENTE: "SOCIETA' GINNASTICA PERSICETANA" CON SEDE IN VIA CASTELFRANCO 16/B A SAN GIOVANNI IN PERSICETO-CONTRIBUTO AUSL (ns. prat. Avelco 211/2023)


In esito alla comunicazione di conferenza dei servizi relativa all'oggetto (vs prot.0029952 del 11/07/2023) pervenuta alla Scrivente Unità Operativa e acquisita in data 12/07/2023 al nostro protocollo n.0076482; esaminata la documentazione integrativa (vs prot.0036736/2023) relativa all'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica nell'ambito della conferenza dei servizi preliminare, pervenuta in data 01/09/2023 al nostro protocollo n. 0093867, si è effettuato l'esame del progetto e della documentazione tecnica allegata, per la valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di competenza, in conformità a quanto indicato dal punto 4 della delibera di giunta regionale n.193/2014; valutato che trattasi del "**Progetto di fattibilità tecnica ed economica di realizzazione di nuova palestra comunale "Gym Center Giulio Morselli"**";

#### PRESO ATTO

- che trattasi di un impianto sportivo di esercizio;
- che nell'elaborato grafico " Tav.05 rev.23/ 08/2023" è indicato in planimetria un locale infermeria e/o istruttore con max 3 addetti di superficie pari a 9 mq e relativo servizio igienico dedicato e realizzato per essere utilizzato anche da persone diversamente abili;

#### VISTO

- la norma CONI per l'impiantistica sportiva deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni n. 1379 del 25/06/2008 e quanto previsto all'art 1 Scopo e campo di validità nel quale viene indicato: *"..tutti gli impianti sportivi di cui sopra , oltre che alle presenti norme, dovranno essere conformi alle norme di legge che sotto qualsiasi titolo regolano la loro progettazione, costruzione ed esercizio quali ad esempio le norme urbanistiche, di sicurezza, di igiene, per il superamento barriere architettoniche ecc. Nel caso di indicazioni contrastanti tra le presenti norme e quelle di legge, valgono le indicazioni più restrittive"*;



- il punto 11 Impianti sportivi di esercizio (Delib. 1379/2008) che prevede soluzioni progettuali minori e precisamente: *“..nel caso di impianti di modesta entità, per il primo soccorso, **potrà essere utilizzato anche un locale con destinazione igienicamente compatibile (ad esempio un ufficio o un locale di sorveglianza) con attrezzature minime..”***;

visto quanto sopra, verificate le norme del vigente Regolamento Edilizio del Comune di San Giovanni in Persiceto, il vigente Regolamento di Igiene e la sopra indicata norma Coni si rilevano le seguenti criticità /osservazioni:

1. non si ritiene igienicamente compatibile la compresenza nello stesso vano del locale infermeria (locale pulito) e del locale spogliatoio istruttore (locale sporco);
2. relativamente ai requisiti dei locali ad uso personale ,l'art. 43 del vigente Regolamento di Igiene del Comune di San Giovanni in Persiceto indica gli stessi fissati dalla vigente normativa in materia di igiene degli ambienti del lavoro (Dlgs 81/08 e smi); pertanto la doccia e lo spogliatoio del personale devono comunque facilmente comunicare tra loro;
3. dovranno essere fornite indicazioni in merito alla gestione dell'unico spogliatoio per n°3 istruttori dello stesso sesso presenti contemporaneamente quando si verifica un cambio di personale

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono  
Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

**Anna Ciavarella**  
(per il Direttore Dott.ssa Patrizia Maurizi)

Responsabile procedimento:  
Anna Ciavarella