



## Comune di San Giovanni in Persiceto

**AREA TECNICA**  
**SERVIZIO MANUTENZIONI**

**TEL. 051/6812805 - FAX 051/6812800**  
**E-MAIL: giulio.pizzi@comunepersiceto.it**

**PROT. N. 0035751/2023**

(da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

**CLASSIFICAZIONE: 06.05**

**FASCICOLO: 65/2023**

San Giovanni in Persiceto, 24/08/2023

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
Ing. Grillini Sabrina

**Oggetto:** Richiesta parere di competenza in merito agli aspetti che interessano la manutenzione edile ed impiantistica relativo al progetto "STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA AI SENSI DELL' Art. 4 del dlgs.38/2021" sull'impianto "GYM CENTER Giulio Morselli sito in Via Castelfranco, 16/D 40017 San Giovanni in Persiceto (BO).

In seguito alla Conferenza dei Servizi che ha avuto luogo il 26/07/2023, alla presenza dei progettisti e dei rappresentanti della "Società Ginnastica Persicetana", comunico quanto segue in merito agli aspetti che interessano la manutenzione edile e impiantistica dell'edificio progettato:

- si richiede maggiore approfondimento riguardo al pacchetto di materiali che compongono la copertura, per garantire l'assenza di infiltrazioni;
- si richiede come si intende ottemperare all'obbligo di installazione della linea vita;
- si richiede una proposta progettuale alternativa alle finestre in policarbonato, che ha scarsa qualità estetica e potere illuminante, breve vita garantita (10 anni) e limitata efficienza termica;
- si richiede, nelle successive fasi progettuali, la definizione zona per zona dei materiali previsti per le pavimentazioni;
- si chiede a cosa fanno riferimento le due linee denominate "Normale" negli schemi unifilari degli impianti elettrici

Distinti saluti.

il Responsabile del Servizio Manutenzioni  
Dott. Giulio Pizzi  
*firmato digitalmente*



**Comune di San Giovanni in Persiceto**