

Dipartimento di Sanità Pubblica
UO Igiene e Sanità Pubblica degli Ambienti di Vita (SC)

Comune di San Giovanni in Persiceto
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: (VS PROT.N 2023/0056266) CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI - PROGETTO DEFINITIVO DI COSTRUZIONE E GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 5 DEL D. LGS. 38/2021 DI UNA NUOVA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA "GYM CENTER GIULIO MORSELLI" NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO - PARERE AUSL (ns. prat. Avelco 211/2023)

Con riferimento alla pratica in oggetto (vs prot. 0056266) pervenuta a questa Unità Operativa in data 29/12/2023 e acquisita al nostro protocollo generale n° 0140599, si è effettuato l'esame del progetto definitivo e della documentazione tecnica allegata, per la valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di competenza, in conformità a quanto indicato dal punto 4 della delibera di giunta regionale n.193/2014;

valutato che

trattasi di Progetto Attività Classificata C.4 relativa al

“ Progetto definitivo di costruzione e gestione di una nuova palestra comunale denominata ”Gym Center Giulio Morselli”, ubicata nel comune di San Giovanni in Persiceto

Richiamato

In nostro precedente parere espresso sul progetto di fattibilità tecnica ed economica (PG 0094937 del 05/09/2023);


si esprime, limitatamente agli interventi edilizi e per quanto di competenza, parere **FAVOREVOLE** con la seguente prescrizione:

- la doccia e lo spogliatoio del personale istruttore devono facilmente comunicare tra loro, in particolare il locale spogliatoio dovrà disporre separatamente dell'accesso ai servizi igienici e alla doccia.

Quanto sopra, fatto salvo il parere di altri Enti competenti e l'osservanza di tutte le vigenti norme anche se non espressamente rilevate nella presente istruttoria.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono

Cordiali saluti



Firmato digitalmente da:

Anna Ciavarella
(per il direttore Dott. Paolo Pandolfi)

Responsabile procedimento:
Anna Ciavarella

Via Libertà 45
40016 San Giorgio di Piano (BO)
tel. +390516644715 fax +390516644734
dsp@pec.ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202